

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: **M3** /TTKSBT-PKN

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**Mã số: **N0090**Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**Ngày gửi mẫu: **21/02/2024**Ngày phân tích: **21/02/2024**

Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy Nước sạch Sông Công

Địa chỉ: SN 200, tổ 8, phường Lương Châu, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

## KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Lê Ái Kim Anh*

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.



SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTĐịa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

Số: 84 /TTKSBT- PTN



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N.0090

Ngày gửi mẫu: 21/2/2024

Phương diện thử nghiệm: Hoá lý

Ngày phân tích: 21/2/2024

Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy Nước sạch Sông Công

Địa chỉ: SN 200, tổ 8, phường Lương Châu, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

## KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCDP 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,69
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	6,86
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,58

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN

PHÓ GIÁM ĐỐC  
BS: Hoàng Thị Minh Hoàn

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

Ths. Trương Thị Cẩm Nhung

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.