

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 1121/TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N0729

Phương diện thử nghiệm: Vi sinh vật

Ngày gửi mẫu: 08/11/2023

Ngày phân tích: 08/11/2023

Đơn vị: Trạm cấp nước Phú Lương - TT Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

Người gửi mẫu: Nguyễn Lê Nga

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHÓ GIÁM ĐỐC

BS: Hoàng Thị Minh Hoàn

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn
Số: 879 /TTKSBT- PTN

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Tên mẫu: **Nước máy**
Mã số: **N 0729**
Phương diện thử nghiệm: **Hoá lý**
Ngày gửi mẫu: **08/11/2023**
Ngày phân tích: **08/11/2023**

Đơn vị: Trạm cấp nước Phú Lương - TT Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý
Người gửi mẫu: Nguyễn Lê Nga

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,82
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,21
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,07
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC**TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN****KIỂM NGHIỆM VIÊN****PHÓ GIÁM ĐỐC****BS: Hoàng Thị Minh Loan****Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê****Ks. Dương Hồng Quang**

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.