

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

Số: 25 /TTKSBT- PTN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N 0022

Phương diện thử nghiệm: Hoá lý

Ngày gửi mẫu: 11/01/2023

Ngày phân tích: 11/01/2023

Đơn vị: CNXNNS Sông Công - SN 78, tổ 3, phường Mỏ Chè, TP.Sông Công, Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

Người gửi mẫu: Đặng Anh Hòa

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,62
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,57
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,69
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KS. Dương Hồng Quang

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh

1. Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.

2. Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017;

KPH: Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp, LOQ: giới hạn định lượng của phương pháp

3. Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
 Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 80 /TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**

Mã số: **N0022**

Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **11/01/2023**

Ngày phân tích: **11/01/2023**

Đơn vị: CNXNNS Sông Công - SN 78, tổ 3, phường Mỏ Chè, TP.Sông Công, Thái Nguyên
 Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng
 Người gửi mẫu: Đặng Anh Hòa

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC

**TRƯỞNG KHOA
 XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN**

KIỂM NGHIỆM VIÊN



ThS.BS. Nguyễn Thị Mai Lê

ThS. Bùi Thị Duyên

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ái Kim Anh

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH – không phát hiện (dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
 Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ
 Thành phố Thái Nguyên
 Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn
 Số: 26 /TTKSBT- PTN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**
 Mã số: **N 0021**
 Phương diện thử nghiệm: **Hoá lý**
 Ngày gửi mẫu: **11/01/2023**
 Ngày phân tích: **11/01/2023**

Đơn vị: CNXNNS Sông Công - SN 200, tổ 8, phường Lương Châu, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

Người gửi mẫu: Đặng Anh Hào

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,52
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,93
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,74
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KS. Dương Hồng Quang

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017;
 KPH: Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
 LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp, LOQ: giới hạn định lượng của phương pháp
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
 Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 81 /TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**

Mã số: **N0021**

Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **11/01/2023**

Ngày phân tích: **11/01/2023**

Đơn vị: CNXNNS Sông Công - SN 200, tổ 8, phường Lương Châu, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

Người gửi mẫu: Đặng Anh Hòa

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ái Kim Anh

**TRƯỞNG KHOA
 XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN**

ThS.BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KIỂM NGHIỆM VIÊN

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH - không phát hiện (dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ
 Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

Số: 27 /TTKSBT- PTN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM



Tên mẫu: **Nước máy**

Mã số: **N 0020**

Phương diện thử nghiệm: **Hoá lý**

Ngày gửi mẫu: **11/01/2023**

Ngày phân tích: **11/01/2023**

Đơn vị: CNXNNS Sông Công - phường Lương Châu, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

Người gửi mẫu: Đặng Anh Hào

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,37
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	8,04
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,75
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC

**TRƯỞNG KHOA
 XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN**

KIỂM NGHIỆM VIÊN



ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KS. Dương Hồng Quang

**PHÓ GIÁM ĐỐC
 Hoàng Anh**

1. Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.

2. Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017;

KPH: Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp, LOQ: giới hạn định lượng của phương pháp

3. Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
 Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 82 /TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**

Mã số: **N0020**

Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **11/01/2023**

Ngày phân tích: **11/01/2023**

Đơn vị: CNXNNS Sông Công - phường Lương Châu, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

Người gửi mẫu: Đặng Anh Hòa

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ái Kim Anh

**TRƯỞNG KHOA
 XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN**

ThS.BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KIỂM NGHIỆM VIÊN

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH - không phát hiện (dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.